

記入例

第2号様式（第8条関係）

禁止行為の解除承認申請書

年 月 日

東京消防庁

世田谷 消防署長 殿

消防署に提出する日付を記入します

申請者

住 所

【公演の主催者名で申請します】

（ 会社名/団体名 ）

氏 名

（ 主催、プロデューサーなど
役 職 ） ○ ○ ○ ○

火災予防条例第23条第1項の規定による指定場所における禁止行為について、
解除の承認を受けたいので下記により申請します。

記

防 火 対 象 物	所 在 地	東京都世田谷区太子堂 4-1-1	
	名 称	シアタートラム	
解除の承認 を受けよう とする場所 （指定場所 の用途）	<input checked="" type="checkbox"/> 劇場等	<input type="checkbox"/> 地下街	
	<input type="checkbox"/> 飲食店等	<input type="checkbox"/> 重要文化財等	
	<input type="checkbox"/> 百貨店等	<input type="checkbox"/> 車両の停車場及び船舶・航空機の 発着場	
	<input type="checkbox"/> 屋内展示場		
	<input type="checkbox"/> 映画スタジオ及びテ		
	期 間	年 月 日から 年 月 日まで	
	種 類	内 容	
解除の承認 を受けよう とする行為	<input type="checkbox"/> 喫 煙		
	<input type="checkbox"/> 裸火使用		
	<input type="checkbox"/> 危険物品持込み		
※ 受 付 欄		※ 処 理 欄	

公演期間を記入します。仕込・稽古は含まれません

行為内容を具体的に簡記します

内容が複雑なものは「別紙に記載」と記入して

別紙を添付してください。

禁止行為の種類に
チェックを入れます

- 備考
- 1 申請者が法人の場合、氏名欄には、その名称及び代表者氏名を記入すること。
 - 2 内容欄には、裸火使用については機器名、熱源、最大消費熱量、火災の大きさ等を、危険物品持込みについては品名、成分、数量等をそれぞれ記入すること。
 - 3 解除の承認を受けようとする場所の平面図のほか、必要な図書を添付すること。
 - 4 ※欄には、記入しないこと。

（日本産業規格A列4番）

会場管理計画書

年 月 日

消防署に提出する日付を記入します

公演名：

主催者名：

緊急連絡先：（携帯電話番号）

公演名
主催者名
連絡先
を記入してください

公演期間を記入します。仕込・稽古は含まれません

利用期間	年 月 日 ～ 年 月 日	
会場	シアタートラム	
会場管理体制	統括責任者 氏名：	
	初期消火員 氏名：	外 名
	通報連絡員 氏名：	外 名
	安全防護員 氏名：	外 名
	避難誘導員 氏名：	外 名
	応急救護員 氏名：	外 名

有事の際の
担当者の名前を記入します。
他に担当できる方がいる場合は、
右の欄に人数を記載します。

各員の担当内容は
下記の項目を参照してください。

内容

- 1) 統括責任者は、火災予防に注意を払い、防火設備の位置・使用方法を熟知するとともに、関係者に対し、通報連絡・初期消火・避難誘導・応急救護等、防災について指導をお願いします。
- 2) 初期消火員は、消火器及び屋内消火栓等の位置を確認し、技術部とともに初期消火にご協力ください。
- 3) 通報連絡員は、技術部へ通報し、避難誘導・初期消火・応急救護の連絡支援をお願いします。
- 4) 安全防護員・避難誘導員は、防火扉の開閉状況・障害物の除去・誘導灯の点灯確認等、避難誘導方法、及び避難経路・非常口を把握するとともに、避難施設に弊害がないか、確認をお願いします。
- 5) 応急救護員は、災害時には負傷者の応急救護にあたるとともに、救急隊への情報提供をお願いします。
- 6) 各員は、非常時には、速やかに「場所」「状況」等を劇場側に通報できる体制をお願いします。

防火管理者

申請書類の内容を確認後、
劇場側で記入します。

禁止行為解除申請用添付資料

行為場所（例：油性スモークマシン液の持ち込みの場合）

シアターラム

搬入エレベーター寸法

取入積載荷重：2000kg


B1中落入口

WC

【迫寸法】

2715mm×5442mm

5454mm（舞台床開口寸法）



727mm
台床
開口寸法

6mm【迫-床SD隙間】

図記

奥壁ライン

BB5

BB4

BB3

BB2

BB1

照明兼用バトン 8

移動ゴンドラ

照明兼用バトン 7

レール式点吊 4

スピーカー用点吊 2

レール式点吊 3

照明兼用バトン 6

移動ゴンドラ

照明兼用バトン 5

レール式点吊 2

スピーカー用点吊 1

レール式点吊 1

照明兼用バトン 4

移動ゴンドラ

照明兼用バトン 3

照明兼用バトン 2

移動ゴンドラ

照明兼用バトン 1

耐荷重

・BB／300kg

・照明用バトン／250kg

・レール式点吊り／200kg



シアターラム

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1
TEL: 03-5432-1522
FAX: 03-5432-1529

劇場平面図

基本形態掘込みエンド形式

公演名/
演出/
美術/
照明/
音響/
技術監督/
図面No.

縮尺 1:100 DATE / /

2014.1 改訂版

