

世田谷パルティシアター Floor 回路図

記号	名称
10	100V 20A 調光回路
10	100V 30A 調光回路
20	100V 60A 調光回路
A	100V 60A 直回路 (調光卓制御可)
⊙	200V 60A 直回路 (調光卓制御可)
□	100V15A 直回路 (調光室手動操作可)
○	Ethernet

※仮設電源盤は
下前・上前・下奥・7FGALの
合計容量です
* 端子台ボルト径
単相 12mm
三相 10mm

仮設電源盤
単相3線 40KVA
3相3線 35KVA

仮設電源盤
単相3線 40KVA
3相3線 35KVA

仮設電源盤
単相3線 40KVA
3相3線 35KVA

※3F奈落の回路は本舞台下降時使用

※前FC5~12は
FRWC5~12とコンモ

(5-12は前FC下とコンモ)

(5-12は前FC上とコンモ)

鳥屋下
(3F客席ピット内)

鳥屋上
(3F客席ピット内)

鳥屋中
(3F客席ピット内)

客奥FC下

客奥FC上

調光室C

